OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
- úsek štátnej vodnej správy -
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o.
ul. 1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	v Lipt. Mikuláši
28. 06. 2019	OU-LM-OSZP-ŠVS–2019/008833-02/Ks	Ing. Kustrová, PhD.	02. 07. 2019

Vec

Vyjadrenie podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia stavby: **„IBV Jamnická vyhliadka“**, na pozemku par. č. KN-E 1177/1, v k. ú. Jamník, okres Liptovský Mikuláš.

Projekt rieši v predmetnom území (52 093 m^2) vybudovanie inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry pre 59 novovytvorených rodinných domov. Investorom je Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš 1. Spracovateľom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je URBIA, s. r. o., Štúrova 870/20, Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant Ing. Arch. Tatiana Nosková, autorizovaný architekt *1809AA*, 03/2019.

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

SO 02 Vodovod (1227,7 m)

SO02.1 Vodovod – hlavná vetva „V“

SO02.2 Vodovod – Rozvodná sieť

SO 03 Splašková kanalizácia

SO 04 Dažďová kanalizácia

SO 05 Optické vedenia káblové

SO 06 Verejné osvetlenie

SO 07 Návrh stavebných pozemkov a umiestnenie IBV

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy dáva nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s umiestnením stavby: *„IBV Jamnická vyhliadka"*, na pozemku par. č. KN-E 1177/1, v k. ú. Jamník, okres Liptovský Mikuláš **s ú h l a s í m e.**

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie !!!

Poznámka:

V ďalšom stupni PD žiadame projektanta, aby do sprievodnej správy a technickej správy pre SO 03 Splašková kanalizácia doplnil informáciu o zostávajúcich kapacitných možnostiach obecnej ČOV (v EO – ekvivalentný obyvateľ), do ktorej bude splašková kanalizácia zaústená.

Vyjadrenie je zároveň **záväzným stanoviskom** v súlade s § 73 ods. 18 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
-1-

Ing. Milota Kustrová, PhD.
poverená vedením odboru

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

odbor krízového riadenia

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o.
Ul. 1. mája 112/17
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Liptovský Mikuláš
-/07.05.2019	OU-LM-OKR-2019/006515-002	Ing. Psotka/044 5518750	17. 05. 2019

Vec
IBV Jamnická vyhliadka Jamník
- záväzné stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia

V zmysle § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 6, ods. 1, písm. g) a § 14, ods. 2 zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Liptovský Mikuláš vydáva

záväzné stanovisko

k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „IBV Jamnická vyhliadka Jamník" **z hľadiska civilnej ochrany.**

Identifikačné údaje stavby:
Názov stavby: IBV Jamnická vyhliadka
Miesto stavby: Jamník
Investor: Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112/17, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „IBV Jamnická vyhliadka Jamník".

OKRESNÝ ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA
Námestie osloboditeľov 1
031 41 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Mgr. Marta Kollárová
vedúca odboru

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

odbor starostlivosti o životné prostredie

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.
Ul. 1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Liptovský Mikuláš
/	OU-LM-OSZP-2019/008832-02	Ing. Meňhart	2.7. 2019

Vec

Projektová dokumentácia „IBV Jamnická vyhliadka" parc. č. 1177/1 k.ú. Jamník – vyjadrenie.

Listom doručeným na Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH dňa 28.6.2019, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., Liptovský Mikuláš požiadala o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „IBV Jamnická vyhliadka" parc. č. 1177/1 k.ú. Jamník.

Projektová dokumentácia rieši inžinierske siete a plochu o výmere 52093 m2 pre výstavbu 59 rodinných domov.

Pri realizácii prác vzniknú nasledovné druhy odpadov: 150101- obaly z papiera, 150102- obaly z plastov, 150103- obaly z dreva, 170107- stavebná suť, 170201- drevo, 170506- zemina, 170904- stavebné odpady a pod. zaradené podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších doplnkov a § 108, ods. 1, písm. m zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov, podľa § 99 ods. 1 písm. b citovaného zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

1./ Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102, 170405/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby pri svojej činnosti, alebo prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.

2./Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
-1-

Ing. Milota Kustrová,PhD.
poverená vedením odboru

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Detašované pracovisko Stred
ČSA 7
974 01 Banská Bystrica

Bratislava, 18 jún 2019

Regionálny rozvoj Liptova s. r. o.
Ul. 1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš

Vaše číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / tel.
- / 16.5.2019	ASMdpS-1-925/2019	Ing. Mecková / 0960 412316

Vec: „IBV Jamnická vyhliadka, k. ú. Jamník"

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov v zákonne predĺženej lehote na vybavenie žiadosti z dôvodu času na doručenie čiastkových stanovísk viacerých vyjadrujúcich sa útvarov MO SR

s ú h l a s í

s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie – bez pripomienok.
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.
Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

JUDr. Ivan Hanic
riaditeľ

Prílohy: PD

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o.
1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/linka:	Liptovský Mikuláš:
	6180/2019/MH	Ing. Hulec	23.8.2019

Vec
Vyjadrenie k projektu stavby „IBV Jamnická vyhliadka"

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektu pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IBV Jamnická vyhliadka" v katastrálnom území Jamník.

Zásobovanie vodou: navrhovaným rozšírením verejného vodovodu HDPE DN 100 a DN 80.
Potreba vody: Q_{hod} = 1,16 l/s.
Odkanalizovanie: navrhovaným rozšírením verejnej kanalizácie PVC DN 300 SN 12 s čerpacou stanicou a výtlakom HDPE DN 80. LVS, a. s., neprevádzkuje verejnú kanalizáciu v obci Jamník.

S vydaním územného rozhodnutia **súhlasíme** s týmito pripomienkami.

1. Upozorňujeme, že k čerpacej stanici je potrebné zabezpečiť prístupovú komunikáciu.
2. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ďalšie siete musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany.
3. Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky, žiadame predložiť k vyjadreniu.

S pozdravom

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Ing. Matej Géci
generálny riaditeľ

Príloha: 1 x PS

OKRESNY
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.
1.mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Liptovský Mikuláš
/02.10.2019	OU-LM-OSZP-2 019/012718-002	Ing. Paulína Sásiková	31. 12. 2019

Vec
IBV Jamnická vyhliadka
- p o t v r d e n i e k projektu v zmysle § 18 zákona č.24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Listom doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP dňa 2.10.2019 žiadate o vydanie potvrdenia, či projekt „IBV Jamnická vyhliadka" v k.ú. Jamník, podlieha posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe informácií uvedených vo Vašej žiadosti oznamujeme, že horeuvedený projekt vypracovaný spoločnosťou URBIA s. r. o- Ing. arch. Tatianou Noskovou, Štúrova 870, 031 01 Liptovský Mikuláš pre investora Regionálny rozvoj Liptova s. r. o., Liptovský Mikuláš, podstatou ktorého je:
- Návrh výstavby obytného súboru, ktorý tvorí 59 stavebných pozemkov so samostatne stojacimi rodinnými domami s príslušnou technickou vybavenosťou;
- Objekty garáží a parkovanie osobných motorových vozidiel budú situované výhradne na pozemkoch jednotlivých investorov;
- Celková plocha riešeného územia 52 093 m2, max. koeficient zastavanosti bez spevnených plôch – 50 %; podlažnosť – jednopodlažné s obytným podkrovím, predpokladaná podlahová plocha 5 980 m2;
- Stavebné objekty SO-01 Komunikácie a spevnené plochy, SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO-04 dažďová kanalizácia, SO-05 Optické vedenia káblové, SO-06 Verejné osvetlenie, SO-07 Návrh stavebných pozemkov a umiestnenie IBV;
- Súpis navrhovaných stavebných pozemkov: KN-C 640/13,12,11,12,9,8,7, 639/2, 731/15, 637/2 638/1, 637/3, 638/2, 637/4, 637/6, 638/7, 638/5, 638/4, 639/4, 639/3, 640/19,18,17,16,15,14,2524,2322,21,20, 639/5, 731/14, 638/10, 639/6, 637/7, 638/8, 637/9, 638/13, 637/10, 638/12, 639/8, 73/13, 642/14, 639/9, 731/12, 642/13, 640/47, 731/10, 642/11, 639/10, 639/7, 640/50,49,49,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,29,28,27,26, 731/9, 642/10, 731/8, 642/9, 638/11, 637/8, 638/9, 638/6, 637/5, 638/3, 640/1,6, 639/1, 731/16, 637/1, 642/8, na parcelách KN-E 1177 k.ú. Jamník;
- Podľa platného Územného plánu obce Jamník (v zmysle Zmien a doplnkov č. 2 z roku 2016) vychádza IBV z navrhovanej funkčnej plochy bývania, ktorá je riešená v ZaD č. 2 ÚPN-O Jamník;

Telefón +421445514959 | E-mail paulina.sasikova@minv.sk | Internet | IČO 00151866

spĺňa kritériá podľa prílohy č.8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

Pri realizácii projektu sa nepredpokladajú také závažné vplyvy na životné prostredie, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha: 1 x PD

Ing. Milota Kustrová, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

OKRESNY
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš

Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o.
1. mája 112
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Liptovský Mikuláš
	OU-LM-OSZP-2 020/009921-004	Ing. Lucia Rysuľová	15. 10. 2020

Vec
„ IBV Jamnická vyhliadka " v k.ú. Jamník
- záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dáva v zmysle §-u 9 ods.1 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. nasledovné záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia :

orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
n e m á n á m i e t k y

voči vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „ IBV Jamnická vyhliadka " v k.ú. Jamník, obec Jamník na základe predloženého projektu vypracovaného Ing. arch. Tatianou Noskovou, URBIA s.r.o., Štúrova 870, Liptovský Mikuláš, 03/2019.

Predmetná výstavba novej IBV je navrhovaná na parcele KN-E 1177/1 v k.ú. Jamník, extravilán obce Jamník, na území, kde platí podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy Natura 2000. Predmetná plocha je v Zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN-O Jamník označená ako lokalita F (regulovaná plocha D2/7) - návrhová funkčná plocha obytného súboru so športoviskami. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky uvedené v stanovisku ŠOP SR S-TANAP pod č.TANAP/942-001/2020 zo dňa 06.10.2020 :
Správa TANAP-u, ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, odporúča vydanie územného rozhodnutia v zmysle svojho stanoviska č. TANAP/560-001/2019 zo dňa 31.07.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
dodržať a realizovať ekostabilizačné opatrenia v zmysle záväznej časti Za D č. 2 ÚPN-O Jamník, bod 2.9.2 v časti, ktorá sa týka konkrétne riešenej lokality F, t.j. zachovať súvislé pásy nelesnej drevinovej vegetácie lemujúcej riešené územie,
dodržať zásady pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, ktoré sú uvedené v záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jamník v bode 2.9.2. v oblasti územných systémov ekologickej stability: „rešpektovať v samotnom záujmovom území obce prvky ÚSES a vytvárať podmienky pre komplexnú ochranu všeobecne ekologicky významných

segmentov v celom území obce: všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne využívanej na poľnohospodárske účely" ,
v zmysle vyššie uvedených zásad je potrebné, pre zachovanie funkčnosti evidovaného biokoridoru ako prvku ÚSES, ktorým je pás nelesnej drevinovej vegetácie, (jeho šírka sa pohybuje v rozmedzí cca 50 – 80 m) na západnej strane riešenej lokality, dodržať min. 30 m bez výstavby rodinných domov, t.z. znížiť počet navrhovaných domov o 6 RD označených ako IBV 10, IBV 11, IBV 29, IBV 30, IBV 31 a IBV 33, odporúčame tieto pozemky riešiť ako „športoviská", a to napríklad vybudovaním malého detského ihriska alebo oddychovej zóny s lavičkami, bez oplotenia pre obyvateľov riešených rodinných domov ako zosúladenie novej urbanizácie a jej nového využitia s existujúcou nelesnou drevinovou vegetáciou v západnej časti územia, ktorú evidujeme ako funkčný terestrický biokoridor dôležitý pre migráciu živočíchov, ako ekologicky významný segment v krajine,
dopracovať riešenie napojenia obytného súboru na ostávajúce inžinierske siete, predovšetkým elektrickú energiu a plyn,
odporúčame znížiť koeficient zastavanosti pre jednotlivé stavebné pozemky na 0,3 – 0,4, uvedený regulatív - zastavateľnosť max. 50% platí z celkovej regulovanej plochy D2/7 v zmysle záväznej časti Za D č. 2 ÚPN-O Jamník,
do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť identifikáciu drevín na ochranu, ktorá sa vykonáva v prípadoch, keď umiestnením stavby alebo aktivitami súvisiacimi so stavebnou činnosťou môže dôjsť k ovplyvneniu drevín alebo podmienok ich rastu, týka sa to stavebných objektov SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia a SO 04 Dažďová kanalizácia, ktorých trasa vedie mimo riešené územie - ide o pripojenia na existujúci vodovod, splaškovú kanalizáciu, ako aj trasu nového potrubia pre dažďovú kanalizáciu – sú to pozemky vedené ako TTP a lesný pozemok, na ktorých rastú dreviny,
pri realizácii výkopových prác príslušných inžinierskych sietí je nevyhnutné dodržiavať ochranu jestvujúcich drevín pred poškodením a zničením v súlade s normou STN 83 7010 „Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" a zároveň v zmysle arboristického štandardu „2 Stanovenie ochranných pásiem drevín pri stavebnej činnosti",
pri realizácii navrhovaných stavebných objektov SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia a SO 04 Dažďová kanalizácia je potrebné viesť trasu týchto sietí v zmysle vyššie uvedenej podmienky, pokiaľ ju nebude možné dodržať je potrebné vykonať posun trasy tak, aby došlo k jej naplneniu,
v prípade ak ani posun trasy nie je možný, odporúčame postupovať v prípade nevyhnutných výrubov drevín, ako aj súvislých krovitých porastov pri realizácii inžinierskych sietí, podľa § 46, 47 zákona o ochrane prírody a krajiny,
pri navrhovanej realizácii križovania splaškovej kanalizácie cez potok Jamníček, odporúčame použitie alternatívneho spôsobu, a to formou pretláčania pod potok. Podmienkou však je až riadne zameranie toku v teréne a určenie jeho skutočnej brehovej čiary (zakreslenie toku v mape nezodpovedá skutočnosti) a následnom výkope štartovacej a cieľovej jamy vo vzdialenosti 10 m od brehovej čiary potoka tak, aby nedošlo k poškodeniu či zničeniu brehových porastov; Táto podmienka je uplatnená aj pri križovaní VN podzemného vedenia cez potok Jamníček.
pri sadových úpravách jednotlivých pozemkov, ako aj pri výsadbách uličnej stromovej a kríkovej zelene, je možné používať iba domáce druhy drevín a bylín, ktoré sú stanovištne vhodné v tejto lokalite,
prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokraďové lokality,
pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality,
po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a všetok vznikajúci odpad zákonným spôsobom.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov / správny poriadok /, ani súhlas v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov / stavebný zákon /.

S pozdravom

Príloha:
- 1 x PD