



**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

**Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o.**

**1. mája 112**

**031 01 Liptovský Mikuláš**

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje/linka:

Liptovský Mikuláš:

8604/2023/MH

Ing. Hulec

02.01.2024

Vec

**Vyjadrenie k PS „IBV Zelené údolie, k.ú. Liptovská Sielnica“**

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektu pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IBV Zelené údolie, k.ú. Liptovská Sielnica“ v katastrálnom území Liptovská Sielnica.

**Zásobovanie vodou:** navrhovaným rozšírením verejného vodovodu HDPE DN 100 (d110x6,6) v celkovej dĺžke 1114,28 m. *Potreba vody:*  $Q_{\text{celk.}} = 0,878$  l/s.

**Odkanalizovanie:** - navrhovaným rozšírením verejnej kanalizácie z hladkého plnostenného PP DN 300 v celkovej dĺžke 989,60 m. Povrchové odpadové vody budú zaústené do vsakovania.

S vydaním územného rozhodnutia **súhlasíme** s týmito pripomienkami:

1. V bode napojenia navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu žiadame navrhnuť novú kanalizačnú šachtu.
2. Navrhované vetvy rozšírenia verejného vodovodu „V a V1“ žiadame vzájomne prepojiť (zokruhovať) s vetvou „V2“.
3. Upozorňujeme, že navrhované hydranty na rozšírení verejného vodovodu budú slúžiť na odzdušňovanie a odkalovanie potrubia verejného vodovodu. Pri vypracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie v spolupráci s projektantom určíme, ktorý z týchto hydrantov bude slúžiť ako odberné miesto pre zabezpečenie požiarnej vody. S vybudovaním samostatných požiarnych hydrantov na trase rozšírenia verejného vodovodu nesúhlasíme.
4. Vzhľadom na výškové pomery umiestnenia IBV, LVS, a. s., nezaručí tlakové pomery v rozšírení verejného vodovodu v zmysle platných predpisov.
5. V rámci stavby žiadame navrhnuť aj vodovodné a kanalizačné prípojky k jednotlivým pozemkom.
6. Pri návrhu inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vzdialenosti min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu.

7. V zmysle § 3 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z., vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
8. Pri projektovaní ďalšieho stupňa stavby žiadame navrhované riešenia odsúhlasiť s našimi pracovníkmi. Kontakt: Ing. Janík, tel. č. 0917 503 364 - vodovod, Ing. Hán tel. č. 0908 916 580 - kanalizácia.
9. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť k vyjadreniu.
10. **Platnosť tohto vyjadrenia je do 02.01.2026.**

S pozdravom

 **Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.**  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36672444 IČ DPH: SK2022236557



Ing. Matej Géci  
generálny riaditeľ